

Anfrage des Vorsitzenden des Betriebsausschusses Alwin Müller (CDU) in der letzten Betriebsausschusssitzung am 28.11.2007

Jährliche Fortschreibung der Klärschlamm- und Klärgasmengen mit Energiekosten der Kläranlage Eitorf für die Jahre 2006 und 2007

	2006	2007
Flüssigschlamm in m ³	12.601,0	10.264,9
TR % im Mittel	4,54	4,32
Filterkuchen in to	1.438,90	Wiegescheine liegen noch nicht vollständig vor
TR in % im Mittel	23,60	29,10
Kosten Klärschlamm ges. Entwässerung & Entsorgung	141.640,28	wegen Insolvenz der Fa. Centro noch keine endg. Angaben möglich
Fremdgasmenge in m ³	5.890,1	23.382,64
Fremdgas in €	7.041,48	15.382,06
Klärgasmenge in m ³	232.830,1	213.057,2
Strom in kWh	1.365.856	1.204.296
Strom in €	150.568,-	146.197,90

Eitorf, den 05.02.2008