



Fraktion im Rat der Gemeinde Eitorf

Herrn  
Bürgermeister  
Dr. Storch  
Markt 1

53783 Eitorf

Eitorf, den 14. Dezember 2009

### 3. Sitzung des Rates der Gemeinde Eitorf am 14. Dezember 2009

#### Antrag zum TOP 3.1:

#### **Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf:**

#### **Pos. 3 Am Losental – Zurückverweisen an den Betriebsausschuss.**

Sehr geehrter Herr Dr. Storch,

der SPD – Fraktion liegen **neue Erkenntnisse** zum vorgesehenen Bau der Wasserleitung am Losental vor. Am Losental werden zur Zeit **2 Häuser** mit einer Wasserleitung mit einem Durchmesser von 5/4 Zoll versorgt.

Weiter hat sich bei der Recherche herausgestellt, dass im Juni 2006 die Hauptwasserleitung in der Denkmalstrasse ersetzt wurde. Bei der Gelegenheit wurde eine Sticheitung aus PVC Rohr mit einem Durchmesser von 100 mm bis zur Straße im Losental verlegt und die vorhandene PVC-Wasserleitung mit einem Durchmesser von 5/4 Zoll angeschlossen.

Weiter wurden bei der Gelegenheit **2 Hydranten**, **1 Hydrant** an die Hauptwasserleitung in der Denkmalstraße und ein **weiterer Hydrant** am Straßeneingang Am Losental neu eingebaut. Damit ist im Brandfall die Wasserversorgung bestens gewährleistet.

Diese Gegebenheiten waren bei der Beratung im Betriebsausschuss nicht bekannt und hatten zum Beschluss der Baumaßnahme geführt. Dabei hatten Überlegungen zum Brandschutz eine wichtige Rolle gespielt, die aber, wie oben ausgeführt, bereits bestens geklärt sind.

Die Pos 3 würde 18 000 € kosten und ist nicht nötig.

Daher beantragt die SPD – Fraktion aus dem TOP 3.1 den Punkt Pos. 3 **Am Losental herauszunehmen und an den Betriebsausschuss zurückzuverweisen**.

Bis auf diese Ausnahme werden wir dem TOP 3.1 zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hugo Peeters  
Fraktionsvorsitzender