

Eitorf, den 14.08.2013

Amt 60.3 - Gebäudewirtschaft, Hochbau, Hermann-Weber-Bad

Sachbearbeiter/-in: Hans-Friedrich Kröhne

Bürgermeister

i.V.

Erster Beigeordneter

MITTEILUNGSVORLAGE
- öffentlich -

Sitzungsvorlage

Ausschuss für Bauen und Verkehr

10.09.2013

Tagesordnungspunkt:

Erläuterungen zum statischen Zustand der P&R Anlage Schulgasse

Mitteilung:

Die bestehende P&R Anlage Bahnhof ist seit 2007 Jahren verstärkt in die statische Überwachung genommen worden. 2007 erarbeitete das Ing. Büro Vössing unter der Leitung von Herrn Dr. Krümming ein Instandsetzungskonzept für das Parkhaus der P&R Anlage am Bahnhof. In der Bauausschusssitzung am 28.02.2008 wurde der Beschluss gefasst, weitere Maßnahmen, die das Parkhaus am Bahnhof betreffen zurückzustellen, bis entsprechende Aussagen aus dem städtebaulichen Wettbewerb zur Regionale 2010 Teilprojekt „Eitorf-Sprung an die Sieg“ vorliegen. Das Parkhaus wird seit 2009 in regelmäßigen Zeitabständen von Herrn Dr. Krümming begangen und begutachtet. Hauptaugenmerk wird auf den statischen Zustand der Stahlträger und deren Querschnittsschwächung und Stützenfußpunkten durch Rost gelegt. 2009 musste gehandelt werden um das Parkhaus nicht kurzfristig schließen zu müssen. Die schadhafte Stellen der Träger und Stützenfußpunkte wurden durch eine Fachfirma entrostet und durch einen Mitarbeiter des Bauhofes mit einer Spezialfarbe rostgeschützt, soweit dies möglich war. D. h. der Korrosionsprozess kann wegen der fehlenden oberen Abdichtungsebene nicht gestoppt, sondern lediglich heraus gezögert werden. Nach wie vor werden regelmäßige Begehungen und statische Berechnungen des Parkhauses durchgeführt. Das letzte Untersuchungsprotokoll stammt vom 03.04.2013. Ob eine Teilspernung, z.B. Sperrung des Oberdeckes, anlässlich der nächsten Begutachtung der Standfestigkeit notwendig ist, bleibt offen. Die nächste Begehung ist im Oktober 2013 geplant.