

Eitorf, den 24.08.2016

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-
Sachbearbeiter/-in: Alexander Schlein

Bürgermeister

i.V.
Erster Beigeordneter

MITTEILUNGSVORLAGE
- öffentlich -

Sitzungsvorlage

Betriebsausschuss

05.09.2016

Tagesordnungspunkt:

Wiederaufbau Kläranlage Eitorf nach Brand vom 07.04.2014 unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes

Hier: Vorstellung der Planung für den Neubau einer Mittelspannungseinspeisung und Niederspannungsverteilung

Mitteilung:

Offenbar aufgrund eines nicht mehr ermittelbaren technischen Defektes kam es am 07.04.2014 zu einem Brand auf der Kläranlage in Eitorf. Durch dieses Ereignis wurde die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) sowie Teile der Steuer- und Regeltechnik zerstört.

Im Vorfeld des notwendigen Wiederaufbaus der NSHV sowie der anderen technischen Baugruppen (SPS) wurde durch das Büro Dahlem eine Untersuchung zum Hochwasserschutz auf der Kläranlage Eitorf durchgeführt. Über das Ergebnis wurde in der Betriebsausschusssitzung am 18.11.2014 berichtet.

Der Betriebsausschuss hat daraufhin einstimmig den Wiederaufbau der gesamten Stromversorgung der Kläranlage, bestehend aus der zerstörten NSHV / SPS, der Mittelspannungseinspeisung (MSP) sowie des Notstromaggregates an einem hochwassersicheren, neuen Standort auf dem Anlagengelände beschlossen (XIV/0093/V).

Mit den Planungen für den Neubau eines Schalthauses sowie der elektrotechnischen Anlage wurde das Büro Dahlem Beratende Ingenieure GmbH aus Essen beauftragt (XIV/0282/V).

Eine Vorstellung des aktuellen Planungsstandes sowie des geplanten weiteren Vorgehens erfolgt durch das Büro Dahlem im Rahmen der Sitzung.