

Herr Meeser bittet um eine Auskunft dazu, ob es wirklich erforderlich sei, die vorhandenen PVC-Leitungen zu ersetzen.

Herr Breuer stellt klar, dass die Leitungen nicht nur ausgetauscht würden, weil sie wirtschaftlich abgeschrieben seien, sondern auch, weil es in den letzten Jahren vermehrt zu Rohrbrüchen gekommen sei.

Nachfolgend lässt Vorsitzender Liene über den Beschlussvorschlag abstimmen.